

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84 тел. 8(343)346-10-54 oitr-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

город Екатеринбург, ул.Софьи Ковалевской, 8; e-mail: tond-ekaterinburg@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 1860/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«25» декабря 2018 г.

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
средней общеобразовательной школе №179,
Директору Худяковой Ольге Викторовне

во исполнение распоряжения от 17.12.2018 года №1860 заместителя главного государственного инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору Бастанджиева Е.В.

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации, ЗАТО)

Дата и время проведения проверки:

20.12.2018 г. с 10-00 по 12-00 час. (Продолжительность: 2 часа)

21.12.2018 г. с 10-00 по 12-00 час. (Продолжительность: 2 часа)

25.12.2018 г. с 10-00 по 12-00 час. (Продолжительность: 2 часа)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 6 часов;

(рабочий день / часы)

проведено внеплановое мероприятие в отношении - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №179 (ИНН 6659037028; ОГРН 1026602965751), расположенного по адресу: 620090, Свердловская область, г. Екатеринбург, п Северка ул. Строителей, 48

Лица, проводившие проверку:

Ваганова Юлия Викторовна – инспектор Отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району) ОНД и ПР муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области.

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ №179 Худякова Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки членом саморегулируемой организации) или уполномоченного представителя организации при проведении контрольной проверки)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<u>Система противопожарной защиты смонтирована в 2005 году, данная система не</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г и бз. (Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом</u>	01.08.2019г.	

соответствует действующим в РФ нормам и правилам (согласно данным паспортов заводов изготовителей на установленном оборудовании систем противопожарной защиты, срок службы составляет не более 10 лет)

технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). Акт проверки технических средств систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ООО «ПолиКом - А». ГОСТ Р 54101-2010» Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7 (При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы).

Не проведен расчет по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности пожароопасных помещений (библиотека)

Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. п. 20 НПБ 105-03 п.1 (Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

01.08.2019г.

2.

Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (установка автоматической пожарной сигнализации, внутренний противопожарный водопровод) (документы не предоставлены)

Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г п.61; (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы

01.08.2019г.

3.

4.	<p><u>Пожароопасные помещения (библиотека) не оборудовано противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30. ФЗ 123 ст. 88; СП 2.13130.2012 п. 5.4.20. СП 4.13130.2013 п. 5.6.4; ФЗ №184 ст.46; СНиП 21-01-97 п.7.4</u></p>	<p>(Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электроцитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрывающими не ниже 3-го типа)</p>	01.08.2019г.
5.	<p><u>Здание не в полном объеме укомплектовано первичными средствами пожаротушения соответствующего ранга (огнетушителями)</u></p>	<p>(Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. п. 70, 465, 468 (выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара; Требования по защите считаются выполненными при использовании огнетушителей более высокого ранга в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам, при условии, что расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не превышает норм, установленных пунктом 474 настоящих Правил)</p>	01.08.2019г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несоблюдении с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в августе 2019 года (квартале, месяце).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут, собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные властью, пользователем или распоряжателем имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району) ОНД и ПР МО г.Свердловск Екатеринбург УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области Ваганова Ю.В.



«25» декабря 2018 г. М.П.

С предписанием по устранению нарушений требований пожарной безопасности ознакомлен(а), копию со всеми приложениями получил(а):

Александров А.А.
Душкин

✓ Александров А.А.
Душкин

организации, лица, отвечающие за безопасность объектов, их руководителей, лица, имеющие обязательное лицензионное удостоверение в соответствующей сфере, а также лица, ответственные за безопасность предоставляемых
«25» декабря 2018 г.